

## ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ

Санкт-Петербург, СНТ «Рехколово»

24 октября 2012 г.

### На совещании присутствуют:

1. Комиссия СНТ «Рехколово» по приемке работ, связанных с реконструкцией электрических сетей в следующем составе: председателя Терещенко М.Е. и члена комиссии Лебедева Н.А.;
2. Представитель ЗАО «ЦЭК» Елисеев А.В.;
3. Представитель ООО «Элмонт» - генеральный директор Фоминский С.Н.,
4. Представитель ООО «СнабСервис Спб» поставку и выполнение электромонтажных работ по созданию системы учёта электроэнергии - Рубин Д.

Председатель совещания – Усачев Ю.А., секретарь совещания – Бохан О.А.

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О ходе реконструкции электросетей в СНТ «Рехколово» и выполнении графика работ.

### Слушали:

1. Генерального директора ООО «ЭЛМОНТ» Фоминского С.Н.:  
«На сегодняшний день кабельные линии готовы почти на 100 %. Воздушные линии, а именно монтажные работы по сип - закончим в ближайшую неделю-две. Все старые линии останутся, Новые линии пойдут параллельно, чтобы они работали параллельно. Провалы дороги связанные с укладкой кабельных линий – устраним. Полный пакет документов – акты, формы КС и т.д предоставим в ближайшую неделю. После завершения работ все будет сдано в Ростехнадзор. Опоры будем править весной, т.к. сейчас это невозможно, поскольку могут порваться существующие сети. Общее количество опор – 21 шт. Мы готовы дать гарантийное письмо, что весной 2013 года все опоры будут выправлены. По уличному освещению – лучше ставить светильники ЖКУ, их ресурс намного выше нынешних и по цене они не отличаются.
2. Члена комиссии СНТ Лебедева Н.А., который предложил устанавливать новые 47 светильников в промежутке между существующими и оставить существующие сети при монтаже новых.
3. Председателя правления Усачева Ю.А., который сообщил, что приблизительная стоимость уличного освещения 47 светильников составляет 150 000 рублей в год. Если еще оставить существующие светильники, то соответственно увеличится ежегодный платеж за уличное освещение.
4. Председатель комиссии Терещенко М.Е., сообщила, что если уличное освещение остается у садоводства в случае передачи сетей ЗАО «ЦЭК», то имеет смысл задуматься о кошельке садоводов и оставить только то количество светильников, которое заложено в проекте, не оставляя существующие светильники.
5. Представитель ЗАО «ЦЭК» Елисеев А.В. доложил, что ЗАО «ЦЭК» установила в СНТ «Рехколово» подстанцию за свой счет, между СНТ и ЗАО «ЦЭК» заключен договор на технологическое присоединение. Со своей стороны наша компания все выполнила, а садоводство должно закончить реконструкцию в этом году и пригласить представителей ЗАО «ЦЭК» для составления акта о выполнении технических условий. Для того чтобы сдать работы, Заказчик (СНТ «Рехколово») должен предоставить ЗАО «ЦЭК» исполнительную

документацию и акт допуска в эксплуатацию реконструированных сетей. Те документы, которые СНТ впоследствии должно предоставить в ЗАО «ЦЭК» необходимо взять у начальника ПТС ЗАО «ЦЭК» Шувалова Виктора Юрьевича.

6. Представитель ООО «СнабСервис Спб» Рубин Д. обозначил, что между ООО «СнабСервис СПБ» и СНТ «Рехолово» заключен договор поставки и выполнения электромонтажных работ по созданию системы учёта электроэнергии. По данному договору уже закуплены одно и трехфазные счетчики согласно заявке садоводства. Работы по монтажу счетчиков и системы эл.учета начнутся сразу как только ООО «ЭЛМОНТ» закончит монтаж сетей. При хороших погодных условиях компания сможет устанавливать до 15 счетчиков в день. Однофазный счетчик устанавливается непосредственно на кабеле сип, трехфазный счетчик устанавливается на опоре в ящике (шкафу). Те, у кого однофазный ввод должны приобрести автомат 40 ампер, те, у кого будет трехфазный ввод должны приобрести трехполюсной 25 амперный автомат.

**Итог совещания:**

Обязать ООО «ЭЛМОНТ» до **09.11.2012** года закончить монтажные работы и сдать их Заказчику. До **16.11.2012** года сдать результат работ со всеми необходимыми документами Ростехнадзору. Закончить и оформить все необходимые документы по локальной смете, предоставленной в Управление по развитию садоводств и огородничеств. Предоставить председателю комиссии СНТ Терещенко М.Е. до 29.10.2012 года черновые варианты КС формы, отчетно-финансовые документы для проверки.

ООО «ЭЛМОНТ» производит демонтаж существующих эл.сетей и складировает на территории СНТ. Далее СНТ привлекает организацию, которая их купит (металлолом).

Довести до садоводов, что при однофазном вводе необходимо приобрести 40А автомат, при трехфазном – трехполюсный 25А автомат.

Обязать Правление СНТ «Рехолово» подготовить все необходимые документы для сдачи в ЗАО «ЦЭК» результаты работ

Председатель совещания \_\_\_\_\_/Усачев Ю.А./

Секретарь совещания \_\_\_\_\_/Бохан О.А./